

**Vodoopskrba i odvodnja Pregrada d.o.o.**

Stjepana Radića 17, 49 218 Pregrada
tel: 049/376-126, fax: 049/377-447
e-mail: info@viop.hr
web: www.viop.hr

MB: 4146158, OIB: 73492360733
IBAN: HR9023400091110624262
Račun za naplatu vode:
HR6023400091510624284

Klasa: 406-01/18-01/04
Ur.broj:2214/3-01-18-01
Pregrada, 24.01.2018. godine

1. Podaci o naručitelju s kojim se sklapa ugovor:

VIOP D.O.O.
Stjepana Radića 17; 49218 Pregrada
OIB 73492360733
Telefon: 049/376-126; telefax: 049/377-447
Adresa elektroničke pošte info@viop.hr

2. Podaci o ovlaštenom naručitelju (provodi postupak u ime i za račun naručitelja VIOP d.o.o. do donošenja prijedloga Odluke o odabiru):

Niskogradnja d.o.o.
Stjepana Radića 17; 49218 Pregrada
OIB 23210692018

Kontakt osobe:

Vezano uz Poziv na dostavu Ponude

Tanja Kračun, mag. oec.

Telefon: 049/382-034

mail:

tanja.kracun@niskogradnjapregrada.hr

Vezano uz tehničku specifikaciju

Igor Cajhen, dipl. ing.

Telefon: 049/382-035

mail:

igor.cajhen@viop.hr

Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i internog Pravilnika o jednostavnoj nabavi klasa: 406-01/18-01/01, ur.broj: 2214/3-01-18-01, od 01.01.2018. godine, objavljuje se

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U JEDNOSTAVNOJ NABAVI

3. **Predmet nabave** su CIJEVNI SPOJEVI u količini procijenjenoj troškovnikom za godišnju isporuku.
4. **Evidencijski broj nabave:** 2-18-BN
5. **Vrsta postupka nabave:** bagatelna nabava
6. **Procijenjena vrijednost nabave:** 190.000,00 kn
7. **Tehničke specifikacije:** Predmet nabave mora odgovarati tehničkim specifikacijama definiranim troškovnikom koji je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda, te zahtjevima navedenim točkom 11. Poziva.
8. **Vrsta i količina:** Količine su definirane troškovnikom koji je sastavni dio Poziva. Količine su okvirnog karaktera iz razloga što se zbog prirode predmeta nabave ne mogu predvidjeti točne količine.
9. **Mjesto isporuke robe:** Pregrada, fco skladište Naručitelja.
Prilikom svake isporuke odabrani ponuditelj dužan je priložiti certifikate i ateste o sukladnosti.
10. **Rok isporuke:** Roba će se dobavljati **sukcesivno**, ovisno o potrebi Naručitelja u roku **3 dana** od dostave narudžbenice.
11. **Kao dokaze sposobnosti**, Ponuditelji su uz Ponudu dužni priložiti sljedeće isprave u neovjerenoj preslici:
 - Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a kojim dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave. Ako se isti ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana primitka poziva na dostavu ponuda.
 - katalozi ponuđene robe
 - potvrde o zdravstvenoj ispravnosti ponuđene robe koje izdaje nadležna institucija u Republici Hrvatskoj

- Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice u ukupnom iznosu do 5.000,00 kn (s javno ovjerenim potpisom dužnika). Trajanje jamstva određuje se sukladno roku valjanosti ponude. Neovisno koje je sredstvo jamstva naručitelj definirao, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu.
Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude zadržati i naplatiti u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti nabave u sljedećim slučajevima:
 - Odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti
 - Nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika ukoliko bude traženo
 - Odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
 - Izjavu da će Naručitelju, prilikom sklapanja ugovora, dostaviti zadužnicu kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora u visini od 2% od ukupne vrijednosti ugovora
12. **Cijena predmeta nabave** utvrđuje se ponudom i troškovnikom koji su sastavni dio Poziva za dostavu ponuda. Cijena ponude je tijekom trajanja ugovora nepromjenjiva. Obrazac ponude i troškovnik potrebno je u potpunosti ispuniti i ovjeriti.
 13. **Plaćanje:** u roku od 30 dana od dana dostave fakture. Na fakturi se obavezno treba navesti veza na klasu sklopljenog ugovora ili narudžbenice, temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15),
 14. Ponuda mora biti uvezena u cjelinu jamstvenikom s pečatom na poleđini, na način da je onemogućeno naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude moraju se numerirati (redni broj/ukupan broj stranice). Prihvatljiva ponuda je ponuda koja potpuno udovoljava svim uvjetima i zahtjevima traženim ovim pozivom.
 15. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Niskogradnje d.o.o.: **S. Radića 17,49218 Pregrada**, s naznakom na omotnici „jednostavna nabava CIJEVNI SPOJEVI“
 16. **Rok za dostavu ponuda je 01.02.2018. godine do 09:30 sati. Otvaranje ponuda nije javno. O rezultatima nabave, Ponuditelji će dobiti pisanu obavijest.**
 17. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom.

VIOP D.O.O.

PONUDBENI LIST

Na temelju poziva na dostavu ponuda za *nabavu CIJEVNIH SPOJEVA* od strane ovlaštenog naručitelja Niskogradnja d.o.o., Pregrada dajemo sljedeću

PONU DU

1. Naziv ponuditelja _____

Sjedište ponuditelja _____

OIB _____ broj žiro-računa _____

Je li ponuditelj u sustavu PDV-a _____

Kontakt osoba ponuditelja _____ Broj telefona _____

Broj faxa _____ E-mail adresa: _____

2. CIJENA PONUDE BEZ PDV-a _____ kuna,

IZNOS PDV-a _____ kuna,

UKUPNA CIJENA _____ kuna.

SLOVIMA: _____

ROK VALJANOSTI PONUDE: 60 dana

ROK PLAĆANJA: 30 dana

Ime, prezime i potpis ovlaštene osobe
ponuditelja

M.P.

IZJAVA

kojom izjavljujemo da ćemo, u slučaju da naša ponuda bude odabrana, dostaviti Naručitelju u roku od deset dana od sklapanja ugovora, jamstvo za dobro izvršenje ugovora u obliku bjanko zadužnice u visini od 2% vrijednosti ugovora sa PDV-om.

M.P.

Ponuditelj:

(Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)

U _____, _____ 2018. Godine

SPECIFIKACIJA CIJEVNI SPOJEVI				
NAZIV	JED.MJ.	JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a)	KOLIČINA	UKUPNA CIJENA (bez PDV- a)
FF-KOMADI:				
FF-KOMAD, L=1000 mm 150 mm GGG	kom		2	
FF-KOMAD, L=1000 mm 125 mm GGG	kom		2	
FF-KOMAD, L=400 mm 125 mm GGG	kom		1	
FF-KOMAD, L=300 mm 125 mm GGG	kom		1	
FF-KOMAD, L=1000 mm 100 mm GGG	kom		2	
FF-KOMAD, L=1000 mm 80 mm GGG	kom		2	
FF-KOMAD, L=500 mm 80 mm GGG	kom		6	
FF-KOMAD, L=300 mm 80 mm GGG	kom		2	
FF-KOMAD, L=200 mm 80 mm GGG	kom		2	
FF-KOMAD, L=1000 mm 50 mm GGG	kom		2	
FF-KOMAD, L=500 mm 50 mm GGG	kom		3	
FFR - KOMADI:				
FFR-KOMAD, L=200 mm, 250/200 mm GGG	kom		1	
FFR-KOMAD, L=200 mm, 200/150 mm GGG	kom		1	
FFR-KOMAD, L=200 mm, 150/125 mm GGG	kom		2	
FFR-KOMAD, L=200 mm, 150/100 mm GGG	kom		2	
FFR-KOMAD, L=200 mm, 150/80 mm GGG	kom		2	
FFR-KOMAD, L=200 mm, 125/50 mm GGG	kom		1	
FFR-KOMAD, L=200 mm, 100/80 mm GGG	kom		2	
FFR-KOMAD, L=200 mm, 100/65 mm GGG	kom		2	
FFR-KOMAD, L=200 mm,	kom		2	

100/50 mm GGG				
FFR-KOMAD, L=200 mm, 80/65 mm GGG	kom		10	
FFR-KOMAD, L=200 mm, 80/50 mm GGG	kom		2	
T-KOMADI:				
T-KOMAD, 250/150 mm GGG	kom		1	
T-KOMAD, 200/150 mm GGG	kom		1	
T-KOMAD, 150/150 mm GGG	kom		1	
T-KOMAD, 150/100 mm GGG	kom		1	
T-KOMAD, 150/80 mm GGG	kom		1	
T-KOMAD, 125/100 mm GGG	kom		1	
T-KOMAD, 125/80 mm GGG	kom		2	
T-KOMAD, 100/100 mm GGG	kom		1	
T-KOMAD, 100/80 mm GGG	kom		2	
T-KOMAD, 100/65 mm GGG	kom		1	
T-KOMAD, 100/50 mm GGG	kom		1	
T-KOMAD, 80/80 mm GGG	kom		10	
T-KOMAD, 80/65 mm GGG	kom		2	
T-KOMAD, 80/50 mm GGG	kom		2	
T-KOMAD, 65/65 mm GGG	kom		2	
T-KOMAD, 65/50 mm GGG	kom		2	
T-KOMAD, 50/50 mm GGG	kom		4	
TT KOMADI:				
TT-komad DN 80 mm	kom		1	
TT-komad DN 100 mm	kom		1	
MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOMADI TIP "MDK A":				
MDKA DN 50 mm	kom		2	
MDKA DN 65 mm	kom		5	
MDKA DN 80 mm	kom		2	
MDKA DN 100 mm	kom		2	
MDKA DN 125 mm	kom		2	
MDKA DN 150 mm	kom		2	
USISNO ODZRAČNI VENTILI MORAJU BITI ISPITANI PREMA EN 12266:				

USISNO ODZR. VENT. S 2 KUGLE 100 mm	kom		2	
USISNO ODZR. VENT. S 2 KUGLE 80 mm	kom		2	
USISNO ODZR. VENT. S 2 KUGLE 50 mm	kom		4	
ZASUNI MORAJU BITI PREMA EV DIN 3352/4 NP:				
EVX - ZASUN + KOLO 250 mm	kom		2	
EVX - ZASUN + KOLO 200 mm	kom		2	
EVX - ZASUN + KOLO 150 mm	kom		4	
EVX - ZASUN + KOLO 125 mm	kom		2	
EVX - ZASUN + KOLO 100 mm	kom		10	
EVX - ZASUN + KOLO 80 mm	kom		20	
EVX - ZASUN + KOLO 65 mm	kom		10	
EVX - ZASUN + KOLO 50 mm	kom		10	
UGRADBENE GARNITURE ZA EV-ZASUNE:				
TELESKOPSKA UGRADBENA GARNITURA ZA EV-ZASUN DN 250 mm	kom		1	
TELESKOPSKA UGRADBENA GARNITURA ZA EV-ZASUN DN 200 mm	kom		1	
TELESKOPSKA UGRADBENA GARNITURA ZA EV-ZASUN DN 150 mm	kom		1	
TELESKOPSKA UGRADBENA GARNITURA ZA EV-ZASUN DN 125 mm	kom		1	
TELESKOPSKA UGRADBENA GARNITURA ZA EV-ZASUN DN 100 mm	kom		2	
TELESKOPSKA UGRADBENA GARNITURA ZA EV-ZASUN DN 80 mm	kom		10	
TELESKOPSKA UGRADBENA GARNITURA ZA EV-ZASUN DN 65 mm	kom		2	
TELESKOPSKA UGRADBENA GARNITURA ZA EV-ZASUN DN 50 mm	kom		10	
ULIČNA KAPA ZA EV-ZASUNE	kom		10	
OVALNA KAPA ZA PODZEMNI HIDRANT	kom		10	
PROTUPOVRATNI VENTILI:				

VENTIL SA POVRATNOM ZAKLOPKOM DN 100 prema DIN-u 3232 od GG25 NP 10 bara	kom		1	
VENTIL SA POVRATNOM ZAKLOPKOM DN 80 prema DIN-u 3232 od GG25 NP 10 bara	kom		1	
VENTIL SA POVRATNOM ZAKLOPKOM DN 65 prema DIN-u 3232 od GG25 NP 10 bara	kom		1	
VENTIL SA POVRATNOM ZAKLOPKOM DN 50 prema DIN-u 3232 od GG25 NP 10 bara	kom		1	
X-KOMADI:				
X - KOMAD 200 mm	kom		2	
X - KOMAD 150 mm	kom		2	
X - KOMAD 125 mm	kom		2	
X - KOMAD 100 mm	kom		2	
X - KOMAD 80 mm	kom		2	
X - KOMAD 65 mm	kom		2	
X - KOMAD 50 mm	kom		2	
ŽABLJI POKLOPCI:				
ŽABLJI POKLOPAC S PRIRUBNICOM 100 mm	kom		1	
ŽABLJI POKLOPAC S PORUBNICOM 80 mm	kom		1	
ŽABLJI POKLOPAC S PRIRUBNICOM 50 mm	kom		1	
REGULATORI PRITISKA:				
REGULATOR PRITISKA S MANOMETROM 2" (navojni)	kom		5	
REGULATOR PRITISKA S MANOMETROM 6/4" (navojni)	kom		5	
REGULATOR PRITISKA S MANOMETROM 5/4" (navojni)	kom		5	
REGULATOR PRITISKA S MANOMETROM 1" (navojni)	kom		5	
REGULATOR PRITISKA S MANOMETROM 3/4" (navojni)	kom		5	

REDUKCIONI VENTIL 150 mm	kom		1	
REDUKCIONI VENTIL 125 mm	kom		1	
REDUKCIONI VENTIL 100 mm	kom		1	
REDUKCIONI VENTIL 80 mm	kom		1	
REDUKCIONI VENTIL 65 mm	kom		4	
REDUKCIONI VENTIL 50 mm	kom		1	
HVATAČI NEČISTOĆE (FINI FILTRI):				
FILTER FINI STANDARDNI 150 mm	kom		1	
FILTER FINI STANDARDNI 125 mm	kom		2	
FILTER FINI STANDARDNI 100 mm	kom		1	
FILTER FINI STANDARDNI 100 mm NP 16 bara	kom		1	
FILTER FINI STANDARDNI 80 mm	kom		1	
FILTER FINI STANDARDNI 65 mm	kom		4	
FILTER FINI STANDARDNI 50 mm	kom		1	
Q-KOMADI:				
Q - KOMAD 200 mm GGG	kom		2	
Q - KOMAD 150 mm GGG	kom		2	
Q - KOMAD 100 mm GGG	kom		2	
Q - KOMAD 80 mm GGG	kom		2	
Q - KOMAD 65 mm GGG	kom		2	
Q - KOMAD 50 mm GGG	kom		2	
N-KOMADI:				
N - KOMAD 100 mm GGG	kom		2	
N - KOMAD 80 mm GGG	kom		6	
N - KOMAD 65 mm GGG	kom		2	
N - KOMAD 50 mm GGG	kom		3	
HIDRANTI:				
NADZEMNI HIDRANT 100 mm Rd= 1,25 m DIN 3222	kom		1	
NADZEMNI HIDRANT 100 mm Rd= 1,0 m DIN 3222	kom		1	

NADZEMNI HIDRANT 80 mm Rd= 1,25 m DIN 3222	kom		1	
NADZEMNI HIDRANT 80 mm Rd= 1,0 m DIN 3222	kom		6	
PODZEMNI HIDRANT 80 mm Rd= 1,25 m DIN 3221	kom		1	
PODZEMNI HIDRANT 80 mm Rd= 1,0 m DIN 3221	kom		1	
PODZEMNI HIDRANT 80 mm Rd= 0,75 m DIN 3221	kom		1	
PODZEMNI HIDRANT 50 mm Rd=1,25 m DIN 3221	kom		1	
PODZEMNI HIDRANT 50 mm Rd=0,75 m DIN 3221	kom		4	
E-PEHD SPOJNICE:				
E-PEHD SPOJNICA DN 250mm / PEHD 280 mm	kom		2	
E-PEHD SPOJNICA DN 250mm / PEHD 250 mm	kom		2	
E-PEHD SPOJNICA DN 150mm / PEHD 160 mm	kom		8	
E-PEHD SPOJNICA DN 150mm / PEHD 180 mm	kom		2	
E-PEHD SPOJNICA DN 150mm / PEHD 140 mm	kom		2	
E-PEHD SPOJNICA DN 125 mm / PEHD 140 mm	kom		2	
E-PEHD SPOJNICA DN 125 mm / PEHD 125 mm	kom		2	
E-PEHD SPOJNICA DN 125 mm / PEHD 110 mm	kom		2	
E-PEHD SPOJNICA DN 100 mm / PEHD 125 mm	kom		2	
E-PEHD SPOJNICA DN 100 mm / PEHD 110 mm	kom		2	
E-PEHD SPOJNICA DN 100 mm / PEHD 90 mm	kom		2	
E-PEHD SPOJNICA DN 80 mm / PEHD 90 mm	kom		16	
E-PEHD SPOJNICA DN 65 mm / PEHD 75 mm	kom		2	
E-PEHD SPOJNICA DN 50mm / PEHD 63 mm	kom		2	
U-PEHD SPOJNICE ZA PEHD CIJEVI:				
U-PEHD SPOJNICE DN 280 mm	kom		2	
U-PEHD SPOJNICE DN 250 mm	kom		2	

U-PEHD SPOJNICE DN 225 mm	kom		2	
U-PEHD SPOJNICE DN 180 mm	kom		2	
U-PEHD SPOJNICE DN 160 mm	kom		2	
U-PEHD SPOJNICE DN 140 mm	kom		2	
U-PEHD SPOJNICE DN 125 mm	kom		2	
U-PEHD SPOJNICE DN 110 mm	kom		2	
U-PEHD SPOJNICE DN 90 mm	kom		2	
U-PEHD SPOJNICE DN 75 mm	kom		2	
U-PEHD SPOJNICE DN 63 mm	kom		2	
BRZE SPOJNICE E-BS SYSTEM DELTA:				
E-BS System DELTA DN 200 mm	kom		2	
E-BS System DELTA DN 100 mm	kom		4	
E-BS System DELTA DN 80 mm	kom		2	
BRZE SPOJNICE U-BS SYSTEM DELTA:				
U-BS System DELTA DN 200 mm	kom		2	
U-BS System DELTA DN 100 mm	kom		4	
U-BS System DELTA DN 80 mm	kom		2	
E-KS SPOJNI KOMADI S KOLČAKOM I PRIRUBNICOM:				
E-KS DN 200 mm / PVC DN 225 mm	kom		4	
E-KS DN 150 mm / PVC DN 160 mm	kom		2	
OBILJEŽAVAJUĆA TRAKA VODOVOD	m		10000	
UKUPNO:				
PDV 25%:				
SVEUKUPNO:				
NAPOMENA:				
Materijali su za tlak 10 bara, osim ako nije naznačeno drugačije. Vodovodne armature moraju biti GG 25 (za PN 10 bara) odnosno GGG 40 (za PN 16 bara), s unutarnjom i vanjskom zaštitom od epoksidnog prahom min. debljine 250 µm. Armature moraju odgovarati HRN EN 1074:2002.				

Fazonski komadi trebaju biti od nodularnog lijeva, izvana bitumenskim zaštitnim slojem ili epoksidnim prahom, moraju biti izvedeni za prirubnice NP 10 bara, odnosno NP 16 bara, a sve prema HRN EN 545:2010.